

Progetto per la realizzazione opere della viabilità di collegamento tra via Bellosguardo e via Roma - lotto I

progettisti

arch. Massimo Ceragioli



ufficio di progettazione

via Virgilio 15 55049 Viareggio (Lu) Italia
tel/fax +39 0584 961196 cell 335 6919334
pec ceragioli.massimo@pec.architettilucca.it

ing. Rodolfo Lelli



Studio Lelli Vanni Da Prato Ingegneri Associati
Via di Montramito, 116/C - Viareggio 55049 (LU)
tel 0584/50337 fax 0584/407728 cell 335.8147729
mail studio@lellivannidaprato.it pec rodolfo.elli@ingpec.eu

RUP

ing. Riccardo Palmerini

via Tabarrani 82 55041 Camaiole (Lu) Italia
cell 348 2480820
mail r.palmerini@tin.it
pec riccardo.palmerini@ingpec.eu



GAIA S.p.A.
Sede legale: via Donizetti n. 16
55045 Marina di Pietrasanta LU
C.F., P. IVA, Reg. Imp. LU: 01966240465
Cap. Soc. sottoscritto: euro 16.613.295 i.v.

Spett.le
Studio Lelli Vanni Da Prato
Via Montramito, 116/C
55049 Viareggio (LU)
Per conto di:
Soc. Via Roma S.r.l.
Via Allende, 5
55041 Camaiore (LU)
Pec: rodolfo.elli@ingpec.eu

Comune di Camaiore
P.zza S. Bernardino, 1
55041 Camaiore (LU)
Alla cortese attenzione:
Arch. Roberto Lucchesi
Pec: comune.camaiore@cert.legalmail.it

E p.c. Autorità Idrica Toscana
Via G. Verdi, 16
50122 Firenze
Alla c.a. Ing. L. Maresca
Pec: protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

Marina di Carrara
19/11/2018

Oggetto: intervento della società Via Roma S.r.l. per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in funzione della realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale in Camaiore, via Roma. Rilascio parere di competenza inerente il Servizio Idrico integrato (S.I.I.)

Parere rilasciato ai sensi del D.D. AIT n. 39/2015 art. 1 fase b "parere su progetto esecutivo".

Vista la richiesta pervenuta presso il nostro ufficio in data 08/10/2018 Ns. prot. n. 64075;

visto il progetto Acquedotto e Fognatura nera allegato alla richiesta di cui sopra;

sentiti i responsabili dei servizi interessati in gestione a questa società (verbale commissione interna del 6/11/2018);

si esprime

PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

Prescrizioni:

per quanto riguarda il servizio acquedotto: l'allaccio antincendio deve essere distinto da quello sanitario.

AG Servizio Patrimonio Pareri Affari Generali

www.gaia-spa.it

Consulenza Clienti Da telefonia mobile
800-223377 199-113377

Emergenze e Guasti Autolettura
800-234567 800-004200



L'allaccio sanitario (dalla condotta principale al contatore) deve essere almeno di un pollice (1"), mentre quello ad uso antincendio deve essere di almeno di due pollici (2").

Per quanto riguarda il servizio fognatura: il punto di consegna/allaccio (punto o linea di confine tra la fognatura nera pubblica e fognatura nera privata) sarà coincidente con il pozzetto di allaccio ubicato in via del Mattatoio.

Per l'esecuzione di tale allaccio sarà sufficiente la richiesta che gli interessati dovranno effettuare alla scrivente società secondo il regolamento Aziendale al momento vigente. La restante condotta ricadendo su proprietà privata non è soggetta alla procedura.

Si osserva altresì che nella relazione tecnica da Voi presentata, si riporta quanto segue: "i collegamenti da eseguirsi tra la condotta di progetto e la rete idrica esistente è da realizzarsi a cura e spese di GAIA SpA".

Ciò non è possibile in quanto priva di copertura finanziaria e non prevista da alcun regolamento.

Una volta realizzata e collaudata (secondo le disposizioni della DD AIT n. 39/2015) i lottizzatori dovranno fare richiesta a GAIA S.p.A. (ns. servizio acquedotto) per avere un preventivo.

Il presente parere ha una validità di anni 3 (tre).

Le copie timbrate e vistate degli elaborati presentati potranno essere ritirati presso l'ufficio Patrimonio Pareri e Affari Generali sito in Marina di Carrara viale Zaccagna 18/A previo appuntamento telefonico con ns referente.

Cordiali saluti.

Referente
Ing. Alfredo Giunta
Tel. 0585 6461305
Email alfredo.giunta@gaia-spa.it

Il Responsabile Servizio Patrimonio Pareri Affari Generali
Geom. David Marcucci

A handwritten signature in black ink, appearing to read "David Marcucci", is written over a faint, illegible stamp or watermark.